



Bescheinigung

Nr. PP 5212/01

zur Verwendung der u.a. Standaufnehmer
in Verbindung mit den u.a. Messumformern als Leckagesonde

Hersteller: **VEGA Grieshaber KG**
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach

**Anlageteil-
bezeichnung:**

1. Standaufnehmer mit eingebautem Messumformer
(Elektronik-Einsatz) mit binärem Ausgangs-
signal in Form der Schwinggabel-Grenzscharter
VEGASWING
Typ 61.***N** Kompaktversion
Typ 63.***N** mit Verlängerungsrohr
2. Messumformer (Elektronik-Einsatz) im Standauf-
nehmer eingebaut
Typ SW E60N Ex
Typ SW E60N Ex.E

Bescheinigung Nr. PP 5212/01



- Zulassung:** Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung mit der Zulassungsnummer Z-65.11-284.
- Prüfung:** Für die Anlageteile wurden die Untersuchungen im Rahmen der Zulassung als Teile von Überfüllsicherungen vom Technischen Überwachungs-Verein Hannover/Sachsen-Anhalt e.V. durchgeführt.
- Prüfergebnis:** Aufgrund der durchgeführten Funktionsprüfungen des Technischen Überwachungs-Vereins Hannover/Sachsen-Anhalt e. V. im Rahmen der aufgeführten Zulassung, bestehen keine technischen Bedenken, die v.g. Anlageteile in ihrem Zusammenwirken für den Einsatz als Leckagesonde für Anlagen zum Lagern wassergefährdender Flüssigkeiten einzusetzen.
- Hinweis:** Die „Besonderen Bestimmungen“ der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung mit der Zulassungsnummer Z-65.11-284 sind zu beachten.

TECHNISCHER ÜBERWACHUNGS-VEREIN HANNOVER/SACHSEN-ANHALT E.V.
Prüfstelle für Überfüllsicherungen
Der Sachverständige



Dipl.-Ing. A. Meyer